COMUNE DI CANNA
Provincia di Cosenza

RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO

progetto:
definitivo - esecutivo

elaborato: profili - sezioni muro sostegno

scala	data	versione	numero
1:200 1:20	agosto 2018	00.00	5

Il progettista e direttore dei lavori
Arch. Pietro Antonio Grosi

Il responsabile del procedimento
Geom. Giovanni Marangi

PROFILO CONDOTTA



PROFILO STRADA



SEZIONE SCAVO NUOVA CONDOTTA



STRADA - SEZIONE TIPO



SCAVO - SEZIONE TIPO



RIEMPIMENTO - SEZIONE TIPO



MURO DI SOSTEGNO sezione tipo h: 1,00 m



MURO DI SOSTEGNO sezione tipo h: 1,20 m



MURO DI SOSTEGNO sezione tipo h: 1,00 m



SCHEMA COSTRUTTIVO DEL POZZO



Tipo di pozzo: Battuto

Metodo di realizzazione: a percussione con sonde a valvole e tubazione di rivestimento

Profondità massima: 30 m dal p.c.

Colonna definitiva: realizzata con tubazione in PVC da 250 mm e con atticorrosivo di tipo inerte (s 9-10 mm) lunghezza tratta tubo 4 mm; le singole tratte saranno unite tramite avvitatura.